



स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

सुगंध भवन, एन.एच. बाई पास, पालारिवट्टम पी.ओ, कोच्ची-682025, केरल, भारत

फोन: 0484-2333610-615,

वेबसाइट: www.indianspices.com

आईजीबीटी-पीडब्ल्यूएम तकनीक पर आधारित 10 केवाईए ऑनलाइन यूपीएस (2 सं) और 15 केवाईए ऑनलाइन यूपीएस (3 सं) की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग एसआईटीसी के लिए बेली सूचना।

बेली संदर्भ संख्या: गु.मू.प्र- एएमसी/0001/2022-चेन्नई/ई फाइल - 19910

जारी करने की तिथि: 15 सितंबर 2026

जारी करने वाला प्राधिकरण:

सचिव, स्पाइसेस बोर्ड भारत के लिए,

सहायक निदेशक (खरीद एवं स्थापना)

स्पाइसेस बोर्ड,

सुगंध भवन, एन.एच बैपास,

पालारिवट्टम पी.ओ कोच्ची - 682002, केरल,

फोन: 0484-2333610-615

विषयसूची

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ सं
1.	परिचय	3
2.	काम का दायरा	3
3.	सामान्य शर्तें	4
4.	अतिरिक्त निबंधन एवं शर्तें	6
5.	पात्रता मानदंड	8
6.	वितरण एवं स्थापना	8
7.	गारंटी	8
8.	भुगतान की शर्तें	8
9.	पुराने यूपीएस और पुरानी बैटरियों की वापसी संबंधी शर्तें और विवरण	9
10.	निर्धारित क्षतिपूर्ति	10
11.	बोली की वैधता	10
12.	मूल्यांकन के मानदंड	10
13.	बोली प्रक्रिया	10
14.	महत्वपूर्ण तिथियां	11
15.	अनुलग्नक I: सहायक दस्तावेज़ जमा करने के लिए चेकलिस्ट और प्रारूप	12
16.	अनुलग्नक II: तकनीकी अनुपालन पत्रक	13
17.	अनुलग्नक III: बोली की स्वीकृति	14
18.	अनुलग्नक IV: स्व घोषणा प्रमाणपत्र	14

1. परिचय

स्पाइसेस बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के तहत जीआरएफ 2017 के नियम 149 के अनुसार, जेम पोर्टल के ज़रिए इच्छुक पार्टियों से ऑनलाइन बोलियां (दो-बोली प्रणाली में - यानी अलग-अलग टेक्निकल और फाइनेंशियल बोली) आमंत्रित करता है। यह काम 10 केवीए ऑनलाइन यूपीएस (2 यूनिट) और 15 केवीए ऑनलाइन यूपीएस (3 यूनिट) की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग (एसआईसीटी) के लिए है। इसमें IGBT-PWM टेक्नोलॉजी पर आधारित बैटरी और सही ढंग से काम करने के लिए ज़रूरी सभी एक्सेसरीज़ शामिल होंगी। यह काम इस पते पर किया जाना है: डॉ. रमेश बाबू एन, क्वालिटी इवैल्यूएशन लेबोरेटरी, स्पाइसेस बोर्ड, गुमिडीपुंडी, चेन्नई - 601201, तमिलनाडु। जो इच्छुक बोलीदाता जेम बिड/RA में बताई गई ज़रूरतों और नियमों व शर्तों के अनुसार इन चीज़ों की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग करने में सक्षम हैं, वे बोली पूछताछ की मार्गनिर्देश के अनुसार सभी ज़रूरी दस्तावेजों के साथ अपनी बोलियां जमा कर सकते हैं।

विक्रेता/बोली लगाने वालों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जमा किए गए बोली दस्तावेज़ ठीक से भरे हुए हों, उन पर उचित हस्ताक्षर हों और उन्हें बोली पूछताछ में बताए गए बोली बंद होने की निर्धारित तारीख और समय से पहले जेम पोर्टल पर अपलोड किया गया हो। विवरण इस प्रकार हैं:

2. बोली का दायरा

क्रमांक	भंडार का विवरण	मात्रा	तकनीकी विशेषताएं	माल प्राप्तकर्ता का नाम और आपूर्ति/स्थापना का स्थान
1	10 केवीए ऑनलाइन यूपीएस बैटरी सहित (पुराने यूपीएस और बैटरी की वापसी के साथ)	2 सं	प्रस्तावित UPS को निम्नलिखित विशिष्टताओं का पूर्णतया अनुपालन करेगा: रेटिंग: 10 kVA; स्विचिंग टेक्नोलॉजी: IGBT-PWM; इनपुट सप्लाई: श्री-फेज़, 300V-450V AC, 50 Hz; आउटपुट: प्योर साइन वेव (3 फेज़)। UPS के साथ बैटरी बैंक भी दिया जाएगा। बैंकअप टाइम 120 मिनट (जिसे बढ़ाया जा सकता है) होगा। बैटरी की ज़रूरतें टाइप: SMF बैटरी क्षमता: 100Ah (100 घंटे की दर पर) और वोल्टेज 12 वोल्ट प्रति बैटरी सेल की संख्या: 6 सेल सेल कनेक्शन का तरीका: बोल्टेड पूरा बैटरी रैक और इंटरकनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा।	डॉ. रमेश बाबू एन. गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, स्पाइसेस बोर्ड, भारत सरकार R-11, सिपकॉट, उत्तर सीमा रोड, गुम्मीदिपुंडी, तमिलनाडु - 601201
2	15 केवीए ऑनलाइन यूपीएस बैटरी सहित (पुराने यूपीएस और बैटरी की वापसी के साथ)	3 सं	प्रस्तावित UPS को निम्नलिखित विशिष्टताओं का पूर्णतया अनुपालन करेगा: रेटिंग: 10 kVA; स्विचिंग टेक्नोलॉजी: IGBT-PWM; इनपुट सप्लाई: श्री-फेज़, 300V-450V AC, 50 Hz; आउटपुट: प्योर साइन वेव (3 फेज़)। UPS के साथ बैटरी बैंक भी दिया जाएगा। बैंकअप टाइम 120 मिनट (जिसे बढ़ाया जा सकता है) होगा। बैटरी की ज़रूरतें टाइप: SMF बैटरी क्षमता: 100Ah (100 घंटे की दर पर) और वोल्टेज 12 वोल्ट प्रति बैटरी सेल की संख्या: 6 सेल सेल कनेक्शन का तरीका: बोल्टेड पूरा बैटरी रैक और इंटरकनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा।	डॉ. रमेश बाबू एन. गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, स्पाइसेस बोर्ड, भारत सरकार R-11, सिपकॉट, उत्तर सीमा रोड, गुम्मीदिपुंडी, तमिलनाडु - 601201

बोलीदाता को एक विस्तृत तकनीकी डेटा शीट और अनुपालन विवरण अपलोड करना होगा।

3. सामान्य शर्तें

3.1 बोली की वैधता

बोली खोलने की तिथि से बोली दस्तावेज में निर्दिष्ट अवधि तक बोली वैध रहेगी।

3.2 बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार

खरीद करने वाली संस्था लागू खरीद नियमों के अनुसार, बिना कोई कारण बताए, किसी भी या सभी बोलियों को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

3.3 सशर्त बोलियाँ

सशर्त या अपूर्ण बोलियाँ अस्वीकृत की जा सकती हैं।

3.4 निविदा शर्तों का अनुपालन

बोलीदाताओं को बोली दस्तावेज, सामान्य शर्तें, अतिरिक्त नियमों और शर्तों (एटीसी) और यदि कोई शुद्धिपत्र हो, तो उन सभी के नियमों और शर्तों का पालन करना होगा।

3.5 स्पष्टीकरण

खरीद करने वाली संस्था मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान बोलीदाताओं से स्पष्टीकरण मांग सकती है। निर्धारित समय के भीतर उत्तर न देने पर बोली अस्वीकृत की जा सकती है।

3.6 उप-अनुबंध

निविदा दस्तावेज में विशेष रूप से अनुमति दिए जाने के अलावा, स्वीकृत अनुबंध का उप-अनुबंध करना अनुमत नहीं होगा।

3.7 कर और शुल्क

सभी लागू कर, शुल्क, प्रभार और प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे और निविदा दस्तावेज में निर्धारित प्रारूप के अनुसार उद्धृत किए जाएंगे।

3.8 भुगतान शर्तें

आपूर्ति के संतोषजनक रूप से पूर्ण होने और खरीददार संस्था द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने पर बोली/अनुबंध में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

3.9 डिलीवरी और इंस्टॉलेशन

जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, बोलीदाता माल प्राप्तकर्ता के स्थान(स्थानों) पर वस्तुओं की डिलीवरी, अनलोडिंग, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग के लिए जिम्मेदार होगा।

3.10 जुर्माना/निर्धारित क्षतिपूर्ति

यदि सामान पहुंचाने में देरी होती है या अनुबंध के अनुसार कार्य करने में विफलता होती है, तो निविदा शर्तों के अनुसार हर्जाना लगाया जा सकता है।

3.11 अप्रत्याशित घटनाएँ

प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध, हड़तालों, महामारियों या सरकारी प्रतिबंधों जैसी अप्रत्याशित घटनाओं के कारण दायित्वों के निर्वहन में विफलता के लिए कोई भी पक्ष उत्तरदायी नहीं होगा, बशर्ते कि इसकी सूचना समय पर दी गई हो।

3.12 अनुबंध की समाप्ति

अनुबंध के उल्लंघन, निष्पादन न करने या नियमों और शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में खरीद करने वाली संस्था अनुबंध को पूर्ण या आंशिक रूप से समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

3.13 मध्यस्थता/अधिकार क्षेत्र

अनुबंध से उत्पन्न होने वाला या उससे संबंधित कोई भी विवाद निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट मध्यस्थता और/या क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

3.14 ब्लैकलिस्टिंग/प्रतिबंध

किसी भी सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा ब्लैकलिस्ट किए गए या प्रतिबंधित किए गए बोलीदाता निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

3.15 गोपनीयता

निविदाकर्ताओं को निविदा और अनुबंध के संबंध में प्राप्त सभी सूचनाओं की गोपनीयता बनाए रखनी होगी।

3.16 बोली में संशोधन

खरीद करने वाली संस्था को शुद्धिपत्र/संशोधन जारी करके बोली शर्तों में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है, जो सभी बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा।

3.17 एटीसी पृष्ठों पर हस्ताक्षर

बोलीदाताओं को एटीसी के सभी पृष्ठों की विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी प्रतियां अपलोड करनी होंगी, जो नियमों और शर्तों की स्वीकृति के रूप में होंगी।

3.18 बोली दस्तावेज की उपलब्धता

बोली दस्तावेज www.indianspices.com/tenders और <https://gem.gov.in> वेबसाइटों से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है।

4. अतिरिक्त निबंधन एवं शर्तें

4.1 तकनीकी बोली में निम्नलिखित दस्तावेज शामिल होने चाहिए, और इन्हें जमा न करने या विवरणों में विसंगति होने पर बोली अस्वीकृत की जा सकती है।

4.2 बोलीदाताओं को सभी सहायक दस्तावेज अनुलग्नक 1 में निर्धारित प्रारूप और क्रम में ही प्रस्तुत करने होंगे। अनुलग्नक में दिए गए निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न करने या प्रत्येक खंड के लिए संबंधित पृष्ठ संख्या स्पष्ट रूप से न दर्शाने पर बोली अमान्य मानी जाएगी और बिना किसी और मूल्यांकन के उसे सीधे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

4.3 निर्माता प्राधिकरण प्रपत्र

तकनीकी बोली के साथ बोली-विशिष्ट निर्माता प्राधिकरण प्रपत्र (एमएफ) जमा करना होगा। ओईएम सत्यापन के दौरान इसकी पुष्टि करेगा।

4.4 निर्माता, मॉडल और तकनीकी विशिष्टताएँ

10 केवीए ऑनलाइन यूपीएस के निर्माता, मॉडल और संपूर्ण तकनीकी विनिर्देश, जिसमें सभी उप-घटक और वारंटी/सहायता कवरेज शामिल हैं, को तकनीकी बोली के साथ अनुलग्नक II में निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उत्पाद विवरणिका और/या प्रमाणित तकनीकी डेटा शीट संलग्न की जानी चाहिए।

4.5 ओईएम वेबसाइट लिस्टिंग

प्रस्तावित मॉडल को ओईएम की आधिकारिक वेबसाइट पर सूचीबद्ध होना चाहिए, और इसकी डेटा शीट/विनिर्देश सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने चाहिए।

4.6 ऑनलाइन सहायता पंजीकरण

उत्पाद के लिए ऑनलाइन सहायता पंजीकरण ओईएम की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।

4.7 संपर्क नंबर और समस्या निवारण मैट्रिक्स

तकनीकी बोली के साथ बोलीदाता और ओईएम के समर्पित कार्य संपर्क नंबर/टोल-फ्री नंबर जमा किए जाने चाहिए। ओईएम बोलीदाता का संपर्क नंबर सहित एक एस्केलेशन मैट्रिक्स भी जमा किया जाना चाहिए। तकनीकी मूल्यांकन के दौरान इन नंबरों की प्रामाणिकता की जांच के लिए इन पर कॉल की जा सकती है। यदि नंबर फर्जी, अमान्य/नकली पाए जाते हैं, तो बोली अस्वीकृत की जा सकती है।

4.8 सेवा सहायता केंद्र

ओईएम/ओईएम की अधिकृत एजेंसी का प्राप्तकर्ता राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में कम से कम एक सेवा सहायता केंद्र होना अनिवार्य है। यदि सहायता केंद्र किसी अधिकृत एजेंसी द्वारा संचालित किया जाता है, तो ओईएम द्वारा प्रदान किया गया दस्तावेजी प्रमाण तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए, या ऐसा प्रमाण ओईएम की आधिकारिक वेबसाइट पर सत्यापित किया जा सकता है।

4.9 वारंटी संबंधी वचनबद्धता

बोलीदाता को तकनीकी बोली के साथ एक वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट अवधि के लिए प्रस्तावित उत्पादों के लिए व्यापक वारंटी प्रदान करने की पुष्टि की गई हो।

4.10 आईएसओ प्रमाणपत्र

तकनीकी बोली के साथ ओईएम के वैध और अद्यतन आईएसओ 9001 और आईएसओ 14001 प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

4.11 बोली की शर्तों की स्वीकृति

बोलीदाताओं को अपने पत्राचार पर एक दस्तावेज अपलोड करना चाहिए जिसमें यह बताया गया हो कि वे बोली, एटीसी और शुद्धिपत्र में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन करने के लिए तैयार हैं।

4.12 लोडिंग और अनलोडिंग

सामग्री की लोडिंग और अनलोडिंग की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी, और इस संबंध में लगने वाले सभी शुल्क बोलीदाता द्वारा ही वहन किए जाएंगे। लोडिंग और अनलोडिंग प्रक्रिया के दौरान होने वाली किसी भी क्षति के लिए स्पाइसेस बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा।

4.13 स्व-घोषणा

बोलीदाताओं को निम्नलिखित के लिए स्व-घोषणा प्रस्तुत करनी होगी:

सरकारी संगठनों द्वारा ब्लैकलिस्ट न किया गया।

हितों का कोई टकराव नहीं है, अनुलग्नक IV के अनुसार कार्य आदेश के 15 दिनों के भीतर वस्तुओं की आपूर्ति का आश्वासन दिया जाता है।

4.14 वापसी खरीद मूल्य

बोलीदाताओं को यूपीएस और बैटरी की वापसी मूल्य अलग-अलग उद्धृत करनी होगी। कुल उद्धृत मूल्य वापसी मूल्य को समायोजित करने के बाद ही दर्शाया जाएगा।

4.15 वारंटी और रखरखाव सहायता

क. सभी वस्तुओं की वारंटी उत्पाद की स्वीकृति की तिथि से शुरू होगी।

क. उत्पादों को तभी स्वीकृत माना जाएगा जब बोर्ड द्वारा यह सत्यापित और पुष्टि कर दी जाए कि वे निविदा में निर्धारित सभी तकनीकी विशिष्टताओं, आवश्यक प्रमाणपत्रों, वारंटी और नियमों एवं शर्तों का पूर्णतः अनुपालन करते हैं।

ख. सेवा संबंधी शिकायतों की सूचना मिलने के 2 घंटे के भीतर (कार्यदिवसों में सुबह 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक) कार्य समय के दौरान और कार्य समय के अलावा (सभी कार्यदिवसों में शाम 6:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक) 4 घंटे के भीतर तथा कार्यदिवसों और छुट्टियों में 24 घंटे के भीतर कार्रवाई की जाएगी।

ग. ओईएम सहायता सभी दिनों में प्रदान की जाएगी।

4.16 भौतिक स्थल निरीक्षण

इच्छुक पक्षकारों से अनुरोध है कि वे गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, मसाला बोर्ड, भारत सरकार, आर-11, सिपकोट, नॉर्थ एंड रोड, गुम्फिडीपूंडी, तमिलनाडु -601201 स्थित स्थल का भौतिक निरीक्षण करें। निरीक्षण कार्य समय के दौरान, सोमवार से शुक्रवार तक किया जाना चाहिए।

बोली जमा करने से पहले, सुबह 5:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक पुराने खरीदे गए सामानों की स्थिति और नए सामानों की स्थापना की आवश्यकताओं का आकलन किया जाएगा। निरीक्षण के बाद स्पाइसेस बोर्ड कार्यालय द्वारा जारी किया गया साइट विजिट सर्टिफिकेट, अन्य तकनीकी बोली दस्तावेजों के साथ GeM पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए।

4.17 सरकारी अधिसूचनाएँ और दिशानिर्देश

सरकार द्वारा जारी राजपत्रित अधिसूचनाएं, आदेश और दिशानिर्देश इस खरीद पर लागू होंगे।

5. पात्रता मानदंड

1. बोलीदाता ओईएम या ओईएम अधिकृत होना चाहिए।
2. वैध ओईएम प्राधिकरण प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य है।

3. बोलीदाता ने पिछले 3 वर्षों में इसी प्रकार के यूपीएस (10 केविए या उससे अधिक) की आपूर्ति की होनी चाहिए। पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2023-24, 2024-25, 2052-26) में कम से कम एक कार्य आदेश/अनुबंध की प्रति प्रमाण के रूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए।
4. जीएसटी पंजीकरण और पैन कार्ड अनिवार्य है।

6. वितरण और स्थापना

1. वितरण अवधि : जेम अनुबंध की तिथि से 15 दिन ।
2. पुराने यूपीएस और बैटरियों को हटाना और नए उपकरणों की स्थापना एवं चालू करना वितरण के 7 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
3. स्थापना के लिए आवश्यक सभी सामग्री और लागतें बोलीदाता के दायरे में होंगी।
4. स्थापना के बाद प्रदर्शन और भार परीक्षण अवश्य किया जाना चाहिए।

7. वारंटी

1. यूपीएस वारंटी: न्यूनतम 2 वर्ष का ऑन-साइट व्यापक वारंटी।
2. बैटरी वारंटी: न्यूनतम 2 वर्ष
3. शिकायत पर प्रतिक्रिया का समय: 24 घंटे के अंतर
4. निवारक रखरखाव: वारंटी अवधि के दौरान प्रति वर्ष कम से कम दो बार निरीक्षण।

8. भुगतान की शर्तें

भुगतान इसके बाद किया जाएगा:

1. सफल स्थापना
2. स्थापना रिपोर्ट प्रस्तुत करना
3. माल प्राप्तकर्ता द्वारा स्वीकृति
4. कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।

9. वापस खरीदने की शर्त

सफल बोलीदाता को निम्नलिखित सूचीबद्ध पुराने यूपीएस और बैटरियों को क्यूईएल, चेन्नई, गुमिडीपूंडी से " जैसा है जहां है" के आधार पर ले जाना होगा।

पुराने यूपीएस का विवरण:

क्र.सं.	यूपीएस एसआई संख्या और निर्माता	क्षमता	खरीद की तारीख
1	IV 101213766 संख्यात्मक	10 केवीए	18-01-2011
2	IV 101213891 संख्यात्मक	15 केवीए	18-01-2011
3	IV101213889 संख्यात्मक	15केवीए	18-01-2011
4	K100736711 इलेक्ट्रॉनिक और नियंत्रण	10 केवीए	24-02-2011
5	IV 101011478 संख्यात्मक	10केवीए	08-04-2011
6	K1015F4080 कॉपेक्ट	15 केवीए	29-07-2011

7	गालक्सी	10 केवीए	08-11-2018
8	VII 201004124 संख्यात्मक HP MAX	10 केवीए	10-09-2021

Battery Details:

क्रमांक	ब्रांड	नमूना	क्षमता	प्रकार	मात्रा
1	Exide	EL Tubular 6EL 150	150Ah, 12V	DB	60 Nos.
2	Exide	EL+ Premium Tubular 6EL+	150Ah, 12V	DB	20 Nos.
3	Exide	Power Safe Plus	150Ah, 12V	SMF	24 Nos.
4	Exide	Solatubular 6LMS 150L	150Ah, 12V	DB	20 Nos.
5	Exide	Power Safe Plus	65Ah, 12V	SMF	16 Nos.
6	Exide	Tubular EL 150	150Ah, 12V	DB	30 Nos.
बैटरियों की कुल संख्या					170 Nos.

बोलीदाता को उद्धृत करना होगा:

1. नई यूपीएस की कीमत
2. पुरानी यूपीएस और बैटरियों के लिए बायबैक मूल्य (अलग-अलग)
3. बायबैक मूल्य घटाने के बाद देय शुद्ध राशि को एल 1 मूल्यांकन के लिए विचार किया जाएगा।
4. पुरानी यूपीएस को अलग करने और उनका परिवहन करने की जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की होगी।
5. नई यूपीएस की सफल स्थापना के बाद ही पुरानी यूपीएस को वापस सौंपा जाएगा।

10. निर्धारित क्षतिपूर्ति

जेम के सामान्य नियम एवं शर्तों के अनुसार एलडी लागू होगा।

11 बोली की वैधता

बोली की वैधता : बोली बंध होनी की तिथि से न्यूनतम 180 दिन।

12. मूल्यांकन मानदंड

1. वित्तीय मूल्यांकन के लिए केवल तकनीकी रूप से अनुपालन करने वाली बोलियों पर ही विचार किया जाएगा।
2. एल 1 का निर्धारण क्रेता के लिए न्यूनतम शुद्ध लागत (छूट के बाद, यदि बाय-बैक लागू हो) के आधार पर किया जाएगा।

बोली प्रक्रिया

13. बोली जमा करने का तरीका

13.1. बोलियां दो भागों में प्रस्तुत की जाएंगी, अर्थात् तकनीकी बोली और वित्तीय बोली, जैसा कि क्रमशः अनुलग्नक I और अनुलग्नक II में विस्तृत रूप से बताया गया है।

13.2. बोलियों का उद्घाटन: तकनीकी बोलियां पहले खोली जाएंगी और बोलीदाताओं को या तो स्वीकार किया जाएगा या अस्वीकार किया जाएगा। इसके बाद, केवल उन्हीं बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी जो तकनीकी बोली में उत्तीर्ण हुए हैं। इस निविदा सूचना के अंतर्गत सेवाओं की खरीद या आउटसोर्सिंग की पूरी प्रक्रिया सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के अनुसार अनिवार्य रूप से जीएसएम के माध्यम से ऑनलाइन की जाएगी। सभी बोलीदाताओं को नीचे "महत्वपूर्ण तिथियां" में उल्लिखित तिथि और समय तक <https://gem.gov.in/> पर अपनी बोलियां ऑनलाइन जमा करनी होंगी।

निविदा पेटी में बोलियां डालने या हाथ से, डाक से या कूरियर द्वारा भेजी गई बोलियां प्राप्त करने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। यदि इस कार्यालय के किसी अधिकारी द्वारा भेजी या प्राप्त की जाती हैं, तो भी उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।

13.3. तकनीकी बोली में निम्नलिखित शामिल होंगे

- i) बोलीदाता को उपरोक्त अध्याय 5 में निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा, और प्रस्तावित उत्पाद बोली दस्तावेज में उल्लिखित विनिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए। अनुपयुक्त बोलियों को तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- ii) पात्रता साबित करने वाले सभी दस्तावेज तकनीकी बोली के साथ संलग्न करने होंगे।
- iii) प्रत्येक पृष्ठ के नीचे हस्ताक्षर के साथ नियम और शर्तों की स्वीकृति।

13.4 वित्तीय बोली

वित्तीय निविदा केवल जेम पोर्टल के माध्यम से ही प्रस्तुत की जाएगी। उद्धृत मूल्य का विस्तृत विवरण निविदा में दिए गए प्रारूप में अपलोड किया जाएगा।

14. तकनीकी निविदा में किसी भी प्रकार की वित्तीय जानकारी शामिल करने पर निविदा को तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा।

13.5. जीएसटी अनुपालन: बोली मूल्य में जेम प्रणाली के अनुसार जीएसटी शामिल है। जीएसटी भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

13.6. एल1 बोलीदाता का चयन: यदि जेम पोर्टल में एक से अधिक बोलीदाता को एल-1 रैंक दिया गया है या कई एल-1 बोलीदाताओं ने एक ही कीमत उद्धृत की है, तो एल-1 बोलीदाताओं के बीच चयन जेम सिस्टम द्वारा निष्पादित यादृच्छिक एल्गोरिथम / 'एल1 चयन चलाएँ' (स्वचालित रूप से चलाएँ) विकल्प के माध्यम से किया जाएगा।

14. महत्वपूर्ण तिथियाँ:

बोली प्रारंभ तिथि	:	On 15.09.2026 at 17:00 Hrs
बोली समाप्ति तिथि	:	On 29.09.2026 at 17:00 Hrs
बोली खोलने की तिथि	:	On 30.09.2026 at 17:00 Hrs

अनुलग्नक I: तकनीकी बोली के लिए सहायक दस्तावेज़ जमा करने हेतु चेकलिस्ट और प्रारूप

क्रमांक	एटीसी क्लॉस	विवरण	पृष्ठ सं. (बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में उल्लिखित अनुसार)
1	एटीसी. 4.3	ओईएम द्वारा होसी विशिष्ट निर्माता प्राधिकरण प्रपत्र(एमएएफ)	
2	एटीसी. 4.4	अनुलग्नक II – तकनीकी अनुपालन पत्रक, साथ ही तकनीकी डेटा पत्रक और/या ब्रोशर।	
3	एटीसी. 4.7	बोलीदाता और ओईएल के संपर्क विवरण और एस्केलेशन मैट्रिक्स	
4	एटीसी. 4.8	प्राप्तकर्ता राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में स्थित ओईओएम/अधिकृत एजेंसी के कार्यालय एवं सेवा केंद्र का विवरण। यदि कोई अधिकृत एजेंसी है, तो ओईएम द्वारा प्रदान किया गया दस्तावेजी प्रमाण या ओईएम की आधिकारिक वेबसाइट का लिंक, जो सेवा सहायता केंद्र की पुष्टि करता हो।	
5	एटीसी. 4.9	बोलीदाता बोली में निर्दिष्ट अवधि के लिए प्रस्तावित उत्पादों के लिए व्यापक वारंटी प्रदान करने का वचन देता है।	
6	एटीसी. 4.10	ओईएम के वैध आईएसओ प्रमाणपत्र (आईएसओ 9001& आईएसओ 14001)	
7	एटीसी. 4.11	अनुलग्नक III – बोली शर्तों स्वीकृति पत्रशीर्ष पर, बोली दस्तावेज, एटीसी और जारी किए गए सभी शुद्धिपत्रों के अनुपालन की पुष्टि करता है।	
8	एटीसी. 4.13	अनुलग्नक IV – स्व घोषणा पत्र	
9	एटीसी 4.16	साइट विजिट का प्रमाण	
10	एटीसी 5.3	पिछले तीन वर्षों में केन्द्र या राज्य सरकार के संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/गैर-सरकारी संगठनों/निजी संगठनों को इसी प्रकार की यूपीएस (10,15 केवीए और उससे अधिक) की आपूर्ति का प्रमाण । पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2023-24, 2024-25, 2025-26) के एक कार्य आदेशों की प्रति।	

अनुलग्नक II : तकनीकी अनुपालन पत्रक और ओईएम ऑनलाइन सहायता जानकारी

1. पेश किए गए उत्पादों का ब्रांड और मोडल :
2. प्रस्तावित उत्पाद की तकनीकी विशिष्टताएँ :

पैरामीटर	बोली विशिष्टता	प्रस्तावित उत्पाद की विशिष्टता	विचलन का विवरण(यदि कोई हो)
बैटरी के साथ 10 kVA ऑनलाइन UPS (पुराने UPS और बैटरी के बाय-बैक के साथ)	पेश किए गए UPS को इन खासियतों (स्पेसिफिकेशन्स) का सख्ती से पालन करना होगा: रेटिंग: 10 kVA; स्विचिंग तकनीकी: IGBT-PWM; इनपुट सप्लाई: श्री-फेज़, 300V-450V AC, 50 Hz; आउटपुट: प्योर साइन वेव (3 फेज़)। UPS के साथ बैटरी बैक भी दिया जाएगा। बैकअप टाइम 120 मिनट (जिसे बढ़ाया जा सकता है) होगा। बैटरी की ज़रूरतें टाइप: SMF बैटरी क्षमता: 100Ah (100 घंटे की दर पर) और वोल्टेज 12V प्रति बैटरी सेल की संख्या: 6 सेल सेल कनेक्शन का तरीका: बोल्टेड पूरा बैटरी रैक और इंटरकनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा।		
बैटरी के साथ 15 kVA ऑनलाइन UPS (पुराने UPS और बैटरी के बाय-बैक के साथ)	पेश किए गए UPS को इन खासियतों (स्पेसिफिकेशन्स) का सख्ती से पालन करना होगा: रेटिंग: 15 kVA; स्विचिंग तकनीकी: IGBT-PWM; इनपुट सप्लाई: श्री-फेज़, 300V-450V AC, 50 Hz; आउटपुट: प्योर साइन वेव (3 फेज़)। UPS के साथ बैटरी बैक भी दिया जाएगा। बैकअप टाइम 120 मिनट (जिसे बढ़ाया जा सकता है) होगा। बैटरी की ज़रूरतें टाइप: SMF बैटरी क्षमता: 100Ah (100 घंटे की दर पर) और वोल्टेज 12V प्रति बैटरी सेल की संख्या: 6 सेल सेल कनेक्शन का तरीका: बोल्टेड पूरा बैटरी रैक और इंटरकनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा।		
ऑन साइट ओईएम वारंटी	यूपीएस – 2 वर्ष ऑनसाइट व्यापक वारमटी		
	बैटरी वारंटी - 2 वर्ष		

3. प्रस्तावित उत्पाद के डेटा शीट/विनिर्देशों के लिए ओईएम की वेबसाइट का लिंक :
4. ओईएम सहायता पंजीकरण के लिए ओईएम की वेबसाइट का लिंक :

अनुलग्नक – III : बोली की स्वीकृति

मैं/हम(बोलीदाता/फर्म
का नाम और पता) ने बोली की सभी शर्तों और नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और इनका अक्षरशः पालन करना के लिए
सहमत हैं। प्रस्ताव से उत्पन्न किसी भी विवाद पर स्पाइसेस बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय मुझ पर/हम पर बाध्यकारी
होगा।

स्थान :

तारीख :

बोलीदाता का नाम और हस्ताक्षर

अनुलग्नक-IV स्व-घोषणा प्रमाणपत्र

(कंपनी के पत्रशीर्ष पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर लगी होनी चाहिए)

दिनांक :

मैं/हम इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि :

- i. मुझे/हमें सामान्य वित्तीय नियमों या किसी अन्य क़ानून, नियमों या विनियमों के किसी भी प्रावधान के तहत किसी भी प्राधिकरण द्वारा प्रतिबंधित या ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है, जिसमें स्पाइसेस बोर्ड भी शामिल है।
- ii. यदि चयन हो जाता है, तो हम कार्य – आदेश के 15 दिनों के भीतर आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध कराने की अपनी/हमारी तत्परता की पुष्टि करेंगे।
- iii. मैं/हम निविदा सूचना में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों से सहमत हैं और अपनी सहमति के प्रमाण स्वरूप मैं/हम प्रत्येक पृष्ठ के नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं। मैं /हम प्रमाणित करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सत्य और सही है। मैं /हम समझते हैं कि यदि उपरोक्त कथन में किसी भी स्तर पर कोई विचलन पाया जाता है, तो मुझे/हमें इस निविदा से और क़ानून में निर्धारित अवधि के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और भविष्य में स्पाइसेस बोर्ड के साथ हमारा कोई लेन -देन नहीं होगा।

भवदीय,

(बोलीदाता का नाम की ओर से)

हस्ताक्षर

नाम :

पद :